



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХПОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(МТУ РОСТЕХНАДЗОРА)

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный номер 2.1-0051 от 22 июня 2026 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что передвижная, с переносным комплектом приборов, электролаборатория Общества с ограниченной ответственностью "ВЫМПЕЛСТРОЙ-СЕРВИС", ИНН 7452172431

Юридический адрес: 456313, г. Миасс, Челябинская область, Тургоякское ш., зд. 11/24

Адрес обособленного подразделения / фактический адрес электролаборатории / контактный телефон: / 123001, г. Москва, внтгмо Пресненский, Спиридоновка ул., д. 19, помещ. 1/1; +7(922)424-86-82, зарегистрирована в МТУ Ростехнадзора с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок / испытаний электрозащитных средств для электроустановок **напряжением до 10 кВ.**

Перечень разрешенных видов испытаний и измерений:

1. Измерение сопротивления заземляющих устройств.
2. Проверка цепи между заземлителями и заземляемыми элементами. Проверка наличия цепи между заземлёнными установками и элементами заземлённой установки.
3. Измерение сопротивления изоляции электрических аппаратов, вторичных цепей и электропроводки напряжением до 1 кВ.

4. Проверка срабатывания защиты при системе питания с заземлённой нейтралью.
5. Проверка действия расцепителей автоматических выключателей.
6. Испытание устройств АВР.
7. Испытание (проверка) устройств защитного отключения (УЗО).
8. Испытание силовых кабельных линий напряжением до 10 кВ.
9. Испытание предохранителей напряжением выше 1 кВ.
10. Измерения напряжения прикосновения и шага.
11. Испытание измерительных трансформаторов тока и напряжения.
12. Проверка устройств молниезащиты.
13. Проверка фазировки РУ и их присоединений.
14. Испытание электродвигателей переменного тока.
15. Испытание КРУ и КРУН в ЭУ напряжением до 10 кВ.

Свидетельство выдано на основании требований «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. № 903н, акта комиссии от 22 июня 2026 г. № 2.1/22062026, назначенной приказом руководителя МТУ Ростехнадзора «О порядке регистрации электроустановок для производства испытаний (измерений) - электролабораторий» от 06 мая 2026 г. № ПР-200-93-о.

Срок действия свидетельства установлен до « 22 » июня 2029 года.

Председатель (заместитель председателя) комиссии:

И.о. заместителя руководителя
МТУ Ростехнадзора

должность



подпись

В.Б. Судариков

ФИО